



## Општа болница у Алексинцу

Површина **3805 м<sup>2</sup>**  
 Година изградње **1970.**  
 Гориво **Лож уље**

Инвестиција EUR **≅ 230.000**



### Мере енергетске ефикасности

1. Замена спољних прозора и врата
2. Замена горионика
3. Уградња трокраког вентила са аутоматиком
4. Уградња термостатских вентила и пумпи променљивог протока



ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ (ПРОЦЕЊЕНО)				ПОВРАЋАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Енергетске потребе за грејањем	Потрошња енергије за грејање	Потрошња горива	Емисија CO <sub>2</sub>	
MWh	MWh	kg	kg x 10 <sup>3</sup>	Год.
466	775	66.414	194	5.05

