



## Основна школа Чонопља

Површина **2350 м<sup>2</sup>**  
 Година изградње **1969/1982.**  
 Гориво **Угаљ**

Инвестиција EUR **≅ 100.000**



### Мере енергетске ефикасности

1. Термоизолација крова
2. Замена спољних прозора и врата
3. Уградња натпритисних жалузина на физкултурној сали
4. Уградња термостатских вентила и пумпи промењивог протока



Грејна површина м <sup>2</sup>		2.066		
Степен сати годишње		56.701		
Резултати		Измерени подаци	Евалуациони извештај	
ПРЕ	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	1129	559	
	Годишња потрошња енергије за грејање по м <sup>2</sup> (MWh/м <sup>2</sup> )	546	271	
	Годишња емисија CO <sub>2</sub> (t)	339	168	
ПОСЛЕ	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	291	306	
	Годишња потрошња енергије за грејање по м <sup>2</sup> (MWh/м <sup>2</sup> )	141	148	
	Годишња емисија CO <sub>2</sub> (t)	87	92	
УШТЕДЕ	Апсолутне вредности	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	838	253
		Годишња емисија CO <sub>2</sub> (t)	251	76
	у процентима	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	74%	45%
		Годишња емисија CO <sub>2</sub> (t)	74%	45%

