



Општа болница у Књажевцу

Површина **7250 м²**
 Година изградње **1965.**
 Гориво **Лож уље**

Инвестиција EUR **≈ 235.000**



Мере енергетске ефикасности

1. Термоизолација косог крова
2. Термоизолација спољних зидова
3. Замена спољних прозора и врата на јужном крилу
4. Сервисирање горионика
5. Уградња трокраког вентила са аутоматиком
6. Уградња термостатских вентила и пумпи променљивог протока



ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ (ПРОЦЕЊЕНО)				ПОВРАЋАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Енергетске потребе за грејањем	Потрошња енергије за грејање	Потрошња горива	Емисија CO ₂	
MWh	MWh	kg	kg x 10 ³	Год.
469	838	71.817	209	5.03

