

## Основна школа Лесковац



Површина **2350 м<sup>2</sup>**  
 Година изградње **1904/1937/1978.**  
 Гориво **Градска  
топлана / мазут**

Инвестиција EUR **≅ 45.000**



### Мере енергетске ефикасности

1. Термоизолација косог крова
2. Замена спољних прозора и врата
3. Уградња трокраког вентила са аутоматиком
4. Уградња термостатских вентила и пумпи променљивог протока



ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ (ПРОЦЕЊЕНО)				ПОВРАЋАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Енергетске потребе за грејањем	Потрошња енергије за грејање	Потрошња горива	Емисија CO <sub>2</sub>	
MWh	MWh	kg	kg x 10 <sup>3</sup>	Год.
95	137	12.488	37	5.16

