

Основна школа “Мирослав Антић” Оџаци



Површина **2750 м²**
 Година изградње **1895/1927/1963.**
 Гориво **Лож уље**

Инвестиција EUR **≅ 130.000**



Мере енергетске ефикасности

1. Замена спољних прозора (1895.)
2. Замена спољних прозора (1927.)
3. Замена спољних прозора (1963.)
4. Уградња трокраког вентила са аутоматиком
5. Уградња термостатских вентила и пумпи променљивог протока



		Грејна површина м ²	2.102	
		Степен сати годишње	56.701	
		Резултати	Измерени подаци	Евалуациони извештај
ПРЕ		Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	316	413
		Годишња потрошња енергије за грејање по м ² (MWh/м ²)	150	196
		Годишња емисија CO ₂ (t)	82	107
ПОСЛЕ		Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	211	196
		Годишња потрошња енергије за грејање по м ² (MWh/м ²)	100	93
		Годишња емисија CO ₂ (t)	55	51
УШТЕДЕ	Абсолютне вредности	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	105	217
		Годишња емисија CO ₂ (t)	27	56
	у процентима	Годишња потрошња енергије за грејање (MWh)	33%	53%
		Годишња емисија CO ₂ (t)	33%	53%

