

Здравствени центар Шабац Одељења неурологије и пнеумофизиологије



Површина **2926 м²**
 Година изградње **1969.**
 Гориво **Природни гас**

Инвестиција EUR



Мере енергетске ефикасности

1. Замена дотрајале фасадне столарије
2. Замена дотрајале фасадне браварије
3. Уградња трокраког вентила и пумпи променљивог протока
4. Замена дотрајалих радијаторских вентила



| ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ | | | | | ПОВРАЋАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Енергетске потребе за грејањем | Потрошња енергије за грејање | Потрошња горива | Емисија CO ₂ | Трошкови енергије | |
| MWh | MWh | kg | kg x 10 ³ | EUR x 10 ³ | Год. |
| 268 | 459 | 50.120 | 87 | 11.46 | 8.27 |