

Основна школа "Душан Јерковић" Ужице



Површина **3896 м²**
 Година изградње **1911/1940/1960.**
 Гориво **Угаљ**

Инвестиција EUR



Мере енергетске ефикасности

1. Замена дотрајале фасадне столарије
2. Изградња топлотне подстанице за даљинско грејање
3. Замена дотрајалих радијаторских вентила



ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ (ПРОЦЕЊЕНО)

Енергетске потребе за грејањем	Потрошња енергије за грејање	Потрошња горива	Емисија CO ₂
MWh	MWh	kg	kg x 10 ³
167	603	180.781	181