

Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар



Површина **3530 м²**
 Година изградње **1892.**
 Гориво **Даљинско грејање**

Инвестиција EUR **≅ 90.000**



Мере енергетске ефикасности

1. Замена дотрајале једноструке је фасадне столари и браварије
2. Замена дотрајале двоструке фасадне столарије
3. Изолација цеви
4. Замена дотрајалих радијаторских вентила



ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ					ПОВРАЋАЈ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Енергетске потребе за грејањем	Потрошња енергије за грејање	Потрошња горива	Емисија CO ₂	Трошкови енергије	
MWh	MWh	kg	kg x 10 ³	EUR x 10 ³	Год.
63	122	14.184	42	7.94	8.00